



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Белгородской области

Железнякова ул., д.2, г. Белгород, 308023
тел/факс (4722) 34-10-79, 34-03-16. E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 25.04.2022 г. № 34/454

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Новооскольском районе, 309642, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 120
(место выдачи предписания)

Мною, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Новооскольском районе

(должность лица, составившего предписание)

Фейзуллаевым Умалатом Мешебегиевичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24» марта 2022 г.
№ 454 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области», ИНН 3114005689, ОГРН 1023101037651, юридический адрес:
309624, Белгородская область, Новооскольский район, с. Васильдол, ул. Школьная, д.
20

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

15.04.2022 года в 12 часов 30 минут в МБОУ «Васильдольская основная
общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области»,
расположенном по адресу: 309624, Белгородская область, Новооскольский район,
с. Васильдол, ул. Школьная, 20, нарушены санитарно-эпидемиологические требования
к условиям воспитания и обучения:

- умывальные раковины в туалетных комнатах не обеспечены мылом, полотенцами,
что является нарушением п. 2.4.11 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», согласно которому умывальные раковины
обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами;

- складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением
п. 2.4.6.2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», п. 3.13 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения», согласно которым складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- в кабинетах отсутствует термометр для контроля температуры воздуха в помещении, что является нарушением п. 2.7.3 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров;

- в игровой комнате дошкольной группы не исправен источник искусственного освещения, что является нарушением п. 2.8.9 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии, ст. 11, ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», ИНН 3114005689, ОГРН 1023101037651, юридический адрес: 309624, Белгородская область, Новооскольский район, с. Васильдол, ул. Школьная, д. 20

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с п.п. 2.4.6.2, 2.4.11, 2.7.3, 2.8.9 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.13 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» обеспечить умывальные раковины в туалетных комнатах мылом, полотенцами;

- оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха;

- обеспечить кабинеты учреждения термометром для контроля температуры воздуха в помещении;

- заменить в игровой комнате дошкольной группы неисправный источник искусственного освещения.

Срок – 20.05.2022 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильдольская основная общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области», юридический адрес: 309624, Белгородская область, Новооскольский район, с. Васильдол, ул. Школьная, д. 20

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**И.о. начальника
территориального отдела
в Новооскольском районе**



У.М. Фейзуллаев

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 25 » апреля 2022 г.

(подпись)

Ушакова Ю.Ю.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: